

«27» февраля 2019 г.
ОНД и ПР
по Купинскому и
Чистоозерному районам

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Купинскому и Чистоозерному районам Новосибирской области УНДиПР**

(наименование органа государственного надзора)

ул. М. Горького 21, г. Купино Новосибирская область, 632733, тел. (38358) 23-963,
E-mail: ogpnkupino@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Новосибирская область,

Купинский район,

д. Благовещенка,

ул. Молодежная, 25

(место составления акта)

«27» февраля 2019 г.

(дата составления акта)

«12» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 15

В период с 14.02.2019 г. по 27.02.2019 г. по адресу: Новосибирская область, Купинский район,
д. Благовещенка, ул. Молодежная, 25

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения начальника ОНДиПР по Купинскому и Чистоозерному районам
Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области Кацаева В.В.
№15 от 1 февраля 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О
пожарной безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Благовещенская средняя
общеобразовательная школа Купинского района (МКОУ Благовещенская СОШ Купинского
района)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Купинскому
и Чистоозерному районам Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по
Новосибирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор МКОУ Благовещенская СОШ Купинского района Котлярова
Александра Александровна, 01.02.2019- 10⁵⁵

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Купинского района Новосибирской области по пожарному надзору Боярченко Дмитрий Н.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования организаций)


При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ Благовещенская СОШ Купинского района Котлярова Александра Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (Правила противопожарного режима в РФ п.61, ответственное лицо - директор МКОУ Благовещенская СОШ Купинского района Котлярова А.А.);
- Руководитель образовательного учреждения не обеспечил исправное состояние пожарного резервуара на территории школы, являющегося источником противопожарного водоснабжения (пожарный резервуар не держит воду) (Правила противопожарного режима в РФ п.55, ответственное лицо - директор МКОУ Благовещенская СОШ Купинского района Котлярова А.А.);
- Руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов при эксплуатации эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями ч.4 ст.4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно двери на путях эвакуации на втором этаже лестничной клетки северного крыла здания и двери эвакуационного выхода из спортзала, открываются не по направлению выхода из здания (Правила противопожарного режима в РФ п.33; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.17, ответственное лицо - директор МКОУ Благовещенская СОШ Купинского района Котлярова А.А.);
- В школе сняты, предусмотренные проектной документацией, двери из подвального помещения, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (Правила противопожарного режима в РФ п.23 пп) д, ответственное лицо - директор МКОУ Благовещенская СОШ Купинского района Котлярова А.А.).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица: фототаблица нарушений от 27.02.2019г.
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения: директора МКОУ Благовещенская СОШ Купинского района Котляровой А.А.
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: №15/1/1 от 27 февраля 2019г.
6. Другие документы (их копии): проверочный лист МКОУ Благовещенская СОШ Купинского района от 27.02.2019г.

проводивших проверку:

Государственный инспектор Купинского и
Чистоозерного районов Новосибирской области
по пожарному надзору
Боярченко Дмитрий Николаевич
«27» февраля 2019г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ Благовещенская СОШ
Купинского района
Котлярова Александра Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя его уполномоченного представителя)
« 24 » 02 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.