

«27» февраля 2019 г.

ОНД и ПР  
по Купинскому и  
Чистоозерному районам

Министерство Российской Федерации

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Купинскому и Чистоозерному районам Новосибирской области УНДиПР

(наименование органа государственного надзора)

ул. М. Горького 21, г. Купино Новосибирская область, 632733, тел. (38358) 23-963,

E-mail: ogpnkupino@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Благовещенская средняя общеобразовательная школа Купинского района

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

(МКОУ Благовещенская СОШ Купинского района), в лице законного представителя –

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

директора Котляровой Александры Александровны,

действующей на основании устава МКОУ Благовещенская СОШ Купинского района

во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по Купинскому и Чистоозерному районам  
Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области Кацаева В.В. № 15  
(наименование органа ГПН)

от « 1 » февраля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 14 » февраля 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 27 » февраля 2019 г.

проведена проверка

государственным инспектором Купинского и Чистоозерного районов Новосибирской области

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
по пожарному надзору Боярченко Дмитрием Николаевичем

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКОУ Благовещенская СОШ Купинского района,

по адресу: Новосибирская область, Купинский район, д. Благовещенка, ул. Молодежная, 25

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

совместно с директором МКОУ Благовещенская СОШ Котляровой Александрой Александровной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества, лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (отсутствует исполнительная документация на системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	Правила противопожарного режима в РФ п.61	01.08.2019	
2	Руководитель образовательного учреждения не обеспечил исправное состояние пожарного резервуара на территории школы, являющегося источником противопожарного водоснабжения (пожарный резервуар не держит воду)	Правила противопожарного режима в РФ п.55	01.08.2019	
3	Руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов при эксплуатации эвакуационных путей и выходов в соответствии с требованиями ч.4 ст.4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а именно двери на путях эвакуации на втором этаже лестничной клетки северного крыла здания и двери эвакуационного выхода из спортзала, открываются не по направлению выхода из здания	Правила противопожарного режима в РФ п.33; СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п.6.17	01.08.2019	
4	В школе сняты, предусмотренные проектной документацией, двери из подвального помещения, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Правила противопожарного режима в РФ п.23 пп) д	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2019г.

(квартал, месяц).

*Государственный инспектор Кутинского и Чистоозерного районов  
Новосибирской области по пожарному надзору  
Боярченко Д.Н.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

27 февраля 2019г.



М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

*Директор МКОУ Благовещенская СОШ  
Котлярова А.А.*

(должность, фамилия, инициалы)

«24» 02 20 19 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

**Сибирского регионального центра: 8 (391) 298-55-47**

**ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99**